

Отдел образования Савинского муниципального района Ивановской области
МКДОУ Воскресенский детский сад

155720. Ивановская область, Савинский район, село Воскресенское,
улица Пионерская, дом 10
телефон: 8 (49356) 9-51-80, Voskresenskodemkdou@yandex.ru

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (городского округа Шуя. Шуйского и Савинского районов заведующей МКДОУ Воскресенского детского сада

Колотиловой Л.А.

исх. № 206 от 11.02.2021

Ответ

на Представление об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения от 29.01.2021 года № 111-4-7- 23

МКДОУ Воскресенский детский сад рассмотрел Представление об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения от 29.01.2021 года № 111-4-7-23 при участии подполковника внутренней службы Корчагина А.В.

И ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ , ПРИНЯТЫХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

1. В Представлении об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения от 29.01.2021 года № 119-4-7042 указано, что нарушены требования по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду, которые обозначены в п. 39 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме":

- ковер, который был положен для дезинфекции ног при входе в здание по требованиям Регламента (№ 209 -п от 08.05.2020), был не прикреплен к полу, т.к. пол выполнен из плитки. Нарушение признаю. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОВЕР СНЯТ.

2. В Представлении об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения от 29.01.2021 года № 119-4-7042 указано, что нарушены требования по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду, которые обозначены в п. 55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме":

-проверки внутреннего противопожарного водопровода проводятся в МКДОУ Воскресенском детском саду регулярно два раза в год в соответствии с договором с организацией " ИП

Герасимов", г. Шуя. КОПИИ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЯ ВПВ за 2020 год прилагаю, по другим годам имеются тоже.

3. В Представление об устранении причин и условий , способствовавших совершению административного правонарушения от 29.01.2021 года № 119-4-7042указано, что нарушены требования по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду, которые обозначены в п. 475 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме":

- нарушение признаю, в настоящее время на огнетушителях проставлены номера в соответствии с записью в журнале технического обслуживания , проведения испытаний и перезарядки огнетушителей в МКДОУ Воскресенском детском саду.

4. Привлечь виновных к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства не представляется возможным, поскольку ответственной за выполнение указанных мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности является заведующая Колотилова Л.А..Обязуюсь не допускать впредь нарушений.

заведующая:

 / Колотилова Л.А.



**Протокол испытания ВПВ
на работоспособность и водоотдачу № 13**

г. Шуя

«20» Апреля 2020 г.

Наименование организации – эксплуатационника:

МКДОУ «Воскресенский детский сад»

Наименование объекта:

155710, Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское, ул.
Пионерская, д. 10.

Наименование обслуживающей организации:

ИП Герасимов Ю. С.

Дата и время испытаний:

20 Апреля 2020 г.

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов – Ст. № 1/ ПК № 1

Клапан пожарного крана типа РУ – 10/20 (вентильный).

Ручной пожарный ствол типа РС – 50

Длина и диаметр пожарного рукава 19,5 м / 51 мм.

Пожарный насос типа _____

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа.

Согласно СНиП 2.04.01-85*

Расход «диктующего» пожарного крана – 2,5 л/с

(допустимый).

Давление у «диктующего» пожарного крана – 0,25 МПа.

(допустимый).

Количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану.

| № п/п | Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравл. Схеме | Диаметр выходного отверстия см. | Длина рукавной линии м. | Давление МПа. | | Расход л/с по СНиП 2.04.01-85* |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | измеренное | По СНиП 2.04.01-85* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 – 1* | 12 | 19,5 | 0,28 | 0,25 | 2,5 |

Заключение.

Минимальная водоотдача ВПВ «диктующего крана - * », при работе ВПК в количестве 1 шт. составляет не менее:

Давление – 0,28 МПа.

Расход – 2,5 л/с.

Что удовлетворяет требованиям СНиП 2.04.01-85*.

Клапана пожарных кранов соответствуют требованиям «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Испытания провели: _____ Герасимов Ю. С.

_____ Гоголев А. А.

Заказчик: Мел Колотилова Л. А.



| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|--------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

**Протокол испытания ВПВ
на работоспособность и водоотдачу № 25**

г. Шуя

«19» Октября 2020 г.

Наименование организации – эксплуатационника:

МКДОУ «Воскресенский детский сад»

Наименование объекта:

155710, Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское, ул.
Пионерская, д. 10.

Наименование обслуживающей организации:

ИП Герасимов Ю. С.

Дата и время испытаний:

19 Октября 2020 г.

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов – Ст. № 1/ ПК № 1

Клапан пожарного крана типа РУ – 10/20 (вентильный).

Ручной пожарный ствол типа РС – 50

Длина и диаметр пожарного рукава 19,5 м / 51 мм.

Пожарный насос типа _____

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа.

Согласно СНиП 2.04.01-85*

Расход «диктующего» пожарного крана – 2,5 л/с
(допустимый).

Давление у «диктующего» пожарного крана – 0,25 МПа.
(допустимый).

Количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану.

| № п/п | Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравл. Схеме | Диаметр выходного отверстия см. | Длина рукавной линии м. | Давление МПа. | | Расход л/с по СНиП 2.04.01-85* |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | измеренное | По СНиП 2.04.01-85* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 – 1* | 12 | 19,5 | 0,29 | 0,25 | 2,5 |

Заключение.

Минимальная водоотдача ВПВ «диктующего крана - * », при работе ВПК в количестве 1 шт. составляет не менее:

Давление – 0,29 МПа.

Расход – 2,5 л/с.

Что удовлетворяет требованиям СНиП 2.04.01-85*.

Клапана пожарных кранов соответствуют требованиям «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Испытания провели:



Герасимов Ю. С.

Поголев А. А.

Заказчик:

Мол

Колодилова Л. А.

| № по порядку испытаний | Схема | Диаметр, мм | Длина, м | Давление МПа | | Расход, л/с |
|------------------------|-------|-------------|----------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | испытание | по СНиП 2.04.01-89* | |
| 1 | 1-1* | 12 | 10,5 | 0,29 | 0,25 | 2,5 |
| 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |