

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД**

155720. Ивановская область, Савинский район, село Воскресенское,  
улица Пионерская, дом 10  
телефон: 8 ( 49356) 9-51-80, Voskresenskoemkdou@yandex.ru

исх. № 201 от 15.12.2020 года

Прокурору  
Савинского муниципального  
района Ивановской  
области  
Ланько Д.А.  
от заведующей  
МКДОУ Воскресенским детским  
садом Колотиловой  
Л.А.

Ответ на представление от 30.11.2020 года " № 02- 27- 2020 " Об  
устранении нарушений требований законодательства о пожарной  
безопасности."

МКДОУ Воскресенский детский сад рассмотрел представление от  
30.11.2020 года " № 02-27-2020 " Об устранении нарушений требований  
законодательства о пожарной безопасности" при участии помощника  
прокурора Савинского муниципального района О.А. Баукиной и  
информирует о мерах, принятых во исполнение указанного  
представления:

1. В представлении от 30.11.2020 года № " 02-27-2020 " Об устранении  
нарушений требований законодательства о пожарной безопасности ."   
указано, что нарушены требования по обеспечению требований  
пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду,  
которые обозначены в п.39 . постановления Правительства РФ от 25  
апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме"

- ковер, положенный на пол, был использован для дезинфекции ног при входе в здание, что требует Регламент порядка работы образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, принятый постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п. В данный момент ковёр используется только при входе людей в здание, в остальном снимается. Закрепить ковёр к плитке на полу не получается.

2. В представлении от 30.11.2020 года № " 02-27-2020 " Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности ." указано, что нарушены требования по обеспечению требований пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду, которые обозначены в п.55 . постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме"

- проверки внутреннего противопожарного водопровода проводятся регулярно два раза в год в соответствии с договором с " ИП " Герасимов" , город Шуя. Копии протоколов испытания ВПВ ЗА 2020 год прилагаю, по другим годам имеются тоже.

3. В представлении от 30.11.2020 года № " 02-27-2020 " Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности ." указано, что нарушены требования по обеспечению требований пожарной безопасности в МКДОУ Воскресенском детском саду, которые обозначены в п.475, постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме", ст 20, 37, 38 Закона № 69 -ФЗ

- на огнетушителях не был проставлен номер .Нарушение исправлено.Номера поставлены на огнетушители в соответствии с записью в журнале технического обслуживания, проведения испытаний и перезарядки огнетушителей в МКДОУ Воскресенском детском саду.

Нарушения признаю. Впредь обязуюсь исполнять постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме"

