



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Ивановской области  
Прокуратура  
Савинского района

ул. Первомайская, 11, п. Савино, 155710

30 11.2020

02-27-2020

№ \_\_\_\_\_

Заведующей МКДОУ  
«Воскресенский детский сад»

Колотиловой Л.А.

ул. Пионерская, д. 10,  
с. Воскресенское

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
требований законодательства о  
пожарной безопасности

Прокуратурой района в порядке надзора с привлечением начальника ОД ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МКДОУ «Воскресенский детский сад».

Так, в силу п. 39 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Вместе с тем, ковер, расположенный на пути эвакуации у главного выхода из сада не закреплен к полу.

В силу п. 55 Правил руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно

АВ № 001118 \*

обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В нарушение вышеуказанного положения руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В силу п.п. б) п. 23 Правил на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

В свою очередь, в здании МКДОУ «Воскресенский детский сад» допущено хранение мебели и других горючих предметов в вентиляционной камере.

В силу п. 475 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

В свою очередь, огнетушители, расположенные в здании не имеют порядковых номеров.

Согласно статье 20 Закона № 69-ФЗ, нормативное регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, а также могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, в виде возникновения пожароопасной ситуации, в связи с чем, имеется срочная необходимость в их устранении.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось неисполнение должностными лицами учреждения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных лиц со стороны руководства организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Безотлагательно принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района  
младший советник юстиции

Д.А. Ланько

