



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: gpn_mchs@ivreg.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«29» января 2021 года № 119 -4-7-42
на № _____ от _____

МКДОУ «Воскресенский детский
сад»

ул. Пионерская, д. 10, с. Архиповка,
Савинский район,
Ивановская область, 155710

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

«29» января 2021 г.

г. Шуя
(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Никончик Юлия Сергеевна,

рассмотрев постановление № 24/16от «29» января 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую МКДОУ «Воскресенский детский сад» Колотилкову Людмилу Александровну,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированную) по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское,

(ненужное зачеркнуть)

ул. Школьная, д. 10.
(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что

Прокурором Савинского района, младшего советника юстиции Д.А. Ланько вынесено постановление об административном правонарушении по факту допущенных должностным лицом – заведующей МКДОУ «Воскресенский детский сад» Колотиловой Людмилой Александровной, нарушения норм законодательства о пожарной безопасности в МКДОУ «Воскресенский детский сад», расположенном по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское, ул. Пионерская, д. 10.

Указанное лицо нарушило требования (не обеспечили выполнение требований) пожарной безопасности, содержащихся в правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 а именно:

- Ковер, расположенный на пути эвакуации у главного выхода из сада не закреплен к полу. (основание: п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (основание: п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Допущено хранение мебели и других горючих предметов в вентиляционной камере. (основание: п.п. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 16 п.п. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Огнетушители, находящийся в здании детского сада, не имеют порядковый номер (основание: п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу Главному государственному инспектору г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору (Ивановская область, город Шуя, улица Кооперативная, дом 8), либо в вышестоящий орган Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ивановской области (город Иваново, улица Диановых, дом 8-а) или в Шуйский городской суд Ивановской области (Ивановская область, город Шуя, площадь Комсомольская, дом 19) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору

Ю.С. Никончик

Копия постановления направлена «29» января 2021 года исх. № 119-4-7-23 по адресу регистрации и жительства Колотиловой Людмиле Александровне заказным письмом (квитанция почтового отправления прилагается).

Ю.С. Никончик